

江苏省苏州市区国控企业污染源废气监测结果表

行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
苏州高新区	华能苏州热电有限责任公司	锅苏C7-462	2014-8-11 10:00:00	烟尘	17.3	15.1	20	mg/m ³	是			
				二氧化硫	90	78	200	mg/m ³	是			
				氮氧化物	59	51	100	mg/m ³	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
	华能苏州热电有限责任公司	锅苏C7-465		烟尘	14.6	15.3	20	mg/m ³	是			
				二氧化硫	67	70	200	mg/m ³	是			
				氮氧化物	53	56	100	mg/m ³	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			