

苏州市生态环境局文件

苏环辐评〔2026〕64号

关于锡太高速 110kV1741 练洞线 52#-53# 迁改工程环境影响报告表的批复

常熟市交通工程管理处：

你单位委托江苏朗慧环境科技有限公司编制的《锡太高速 110kV1741练洞线52#-53#迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、锡太高速110kV1741练洞线52#-53#迁改工程位于江苏省苏州市常熟市辛庄镇。工程内容为（详见《报告表》）：新建110kV单回电缆路径长度0.37km，新建电缆终端杆1基；恢复110kV单回架空线路路径长约0.215km；拆除110kV单回架空线路路径长约0.382km，拆除杆塔3基；110kV洞泾变1个架空出线间隔（1741练洞线）改造为电缆出线型式。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意

《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。变电站无人值守，本期项目不增加巡检人员。日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。站内生活垃圾由环卫定期清运，运营期产生的废铅蓄电池、废变压器油等危险废物委托有资质的单位处理，并办理相关环保手续。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市常熟生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市常熟生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州市生态环境局

2026年7月21日

抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市常熟生态环境局。

苏州市生态环境局

2026年7月21日印发
