

表1 2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	5#焚烧炉废气排气筒	颗粒物	2026-06-04	ND	ND	30	mg/m³	是		
			二氧化硫	2026-06-04	ND	ND	100	mg/m³	是		
			氮氧化物	2026-06-04	112	101	300	mg/m³	是		
			一氧化碳	2026-06-04	17	15	100	mg/m³	是		
			汞（及其化合物）	2026-06-04	ND	ND	0.05	mg/m³	是		
			氯化氢	2026-06-04	0.36	0.33	60	mg/m³	是		
			锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	2026-06-04	0.046	0.042	1.0	mg/m³	是		
			镉、铊	2026-06-04	5.2×10 ⁻⁵	4.7×10 ⁻⁵	0.1	mg/m³	是		
			二噁英	2026-06-05	/	0.013	0.1	(TEQ) ng/m³	是		
		6#焚烧炉废气排气筒	颗粒物	2026-06-04	ND	ND	30	mg/m³	是		
			二氧化硫	2026-06-04	5	5	100	mg/m³	是		
			氮氧化物	2026-06-04	104	98	300	mg/m³	是		
			一氧化碳	2026-06-04	19	18	100	mg/m³	是		
			汞（及其化合物）	2026-06-04	ND	ND	0.05	mg/m³	是		
			氯化氢	2026-06-04	0.80	0.77	60	mg/m³	是		
			锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	2026-06-04	7.12×10 ⁻³	6.68×10 ⁻³	1.0	mg/m³	是		
			镉、铊	2026-06-04	4.9×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁵	0.1	mg/m³	是		
			二噁英	2026-06-08	/	0.0095	0.1	(TEQ) ng/m³	是		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
		7#焚烧炉废气排气筒	颗粒物	2026-06-04	ND	ND	30	mg/m³	是		
			二氧化硫	2026-06-04	4	4	100	mg/m³	是		
			氮氧化物	2026-06-04	88	79	300	mg/m³	是		
			一氧化碳	2026-06-04	5	4	100	mg/m³	是		
			汞（及其化合物）	2026-06-04	ND	ND	0.05	mg/m³	是		
			氯化氢	2026-06-04	0.77	0.70	60	mg/m³	是		
			锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	2026-06-04	8.98×10 ⁻³	7.99×10 ⁻³	1.0	mg/m³	是		
			镉、铊	2026-06-04	5.0×10 ⁻⁵	4.5×10 ⁻⁵	0.1	mg/m³	是		
			二噁英	2026-06-09	/	0.0054	0.1	(TEQ) ng/m³	是		

表2 2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	上风向1#	颗粒物	2026-06-08	0.209	0.5	mg/m³	是		
		下风向2#	颗粒物	2026-06-08	0.224	0.5	mg/m³	是		
		下风向3#	颗粒物	2026-06-08	0.256	0.5	mg/m³	是		
		下风向4#	颗粒物	2026-06-08	0.245	0.5	mg/m³	是		
		上风向1#	氨	2026-06-08	ND	1.5	mg/m³	是		
		下风向2#	氨	2026-06-08	ND	1.5	mg/m³	是		
		下风向3#	氨	2026-06-08	ND	1.5	mg/m³	是		
		下风向4#	氨	2026-06-08	ND	1.5	mg/m³	是		
		上风向1#	硫化氢	2026-06-08	ND	0.06	mg/m³	是		
		下风向2#	硫化氢	2026-06-08	ND	0.06	mg/m³	是		
		下风向3#	硫化氢	2026-06-08	ND	0.06	mg/m³	是		
		下风向4#	硫化氢	2026-06-08	ND	0.06	mg/m³	是		
		上风向1#	臭气浓度	2026-06-08	<10	20	无量纲	是		
		下风向2#	臭气浓度	2026-06-08	<10	20	无量纲	是		
		下风向3#	臭气浓度	2026-06-08	<10	20	无量纲	是		
		下风向4#	臭气浓度	2026-06-08	<10	20	无量纲	是		

表3 2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（固废）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	飞灰仓库（飞灰）	含水率	2026-06-08	24.8	/	%	/		
			六价铬	2026-06-08	ND	1.5	mg/L	是		
			总汞	2026-06-08	ND	0.05	mg/L	是		
			总砷	2026-06-08	0.063	0.3	mg/L	是		
			总硒	2026-06-08	0.0048	0.1	mg/L	是		
			总锌	2026-06-08	0.11	100	mg/L	是		
			总铅	2026-06-08	ND	0.25	mg/L	是		
			总镉	2026-06-08	ND	0.15	mg/L	是		
			总镍	2026-06-08	ND	0.5	mg/L	是		
			总铬	2026-06-08	0.06	4.5	mg/L	是		
			总铍	2026-06-08	ND	0.02	mg/L	是		
			总铜	2026-06-08	0.02	40	mg/L	是		
			总钡	2026-06-08	0.83	25	mg/L	是		
			二噁英	2026-06-08	0.50	3	μg/kg	是		
		5#焚烧炉炉渣池（炉渣）	热灼减率	2026-06-08	2.1	5	%	是		
		6#焚烧炉炉渣池（炉渣）	热灼减率	2026-06-08	2.9	5	%	是		
		7#焚烧炉炉渣池（炉渣）	热灼减率	2026-06-08	2.9	5	%	是		