江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	1#焚烧炉炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2026-01-26	1.0	1.0	5	%	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	臭气浓度	2026-01-26	97	97	60000	无量纲	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-01-26	0.0000196	0.0000180	0.1	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	氯化氢	2026-01-26	5.65	5.18	60	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	颗粒物	2026-01-26	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	氮氧化物	2026-01-26	183	168	300	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	二氧化硫	2026-01-26	<3	<3	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	2026-01-26	0.0199	0.0183	1.0	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	一氧化碳	2026-01-26	4	4	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	汞及其化合物	2026-01-26	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	二噁英类	2026-01-26	0.0042	0.0042	0.1	ng-TEQ/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	硫化氢	2026-01-26	<0.0000390	<0.0000390	9.3	kg/h	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	烟气黑度	2026-01-26	<1	<1	/	级	/	不评价
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	烟气黑度	2026-01-26	<1	<1	/	级	/	不评价
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-01-26	0.0000213	0.0000215	0.1	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	氯化氢	2026-01-26	1.28	1.29	60	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	颗粒物	2026-01-26	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	氮氧化物	2026-01-26	133	134	300	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	二氧化硫	2026-01-26	<3	<3	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	2026-01-26	0.0206	0.0208	1.0	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	一氧化碳	2026-01-26	20	20	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	汞及其化合物	2026-01-26	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	二噁英类	2026-01-26	0.0026	0.0026	0.1	ng-TEQ/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	臭气浓度	2026-01-26	85	85	60000	无量纲	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	硫化氢	2026-01-26	<0.0000334	<0.0000334	9.3	kg/h	是	
	2#焚烧炉炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2026-01-26	0.8	0.8	5	%	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	飞灰螯合暂存间(DW005)	六价铬	2026-01-26	<0.004	1.5	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总铬	2026-01-26	<0.02	4.5	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总钡	2026-01-26	1.16	25	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总锌	2026-01-26	<0.01	100	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	含水率	2026-01-26	6	/	%	/	不评价
	飞灰螯合暂存间(DW005)	二噁英类	2026-01-26	2.1	3000	ngTEQ/kg	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总镍	2026-01-26	<0.02	0.5	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总镉	2026-01-26	<0.01	0.15	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总铍	2026-01-26	<0.004	0.02	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总铅	2026-01-26	<0.03	0.25	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总铜	2026-01-26	<0.01	40	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总硒	2026-01-26	<0.00010	0.1	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总砷	2026-01-26	<0.00010	0.3	mg/L	是	
	飞灰螯合暂存间(DW005)	总汞	2026-01-26	<0.00002	0.05	mg/L	是	