

2026年苏州高新区重点排污单位废水监测数据结果表

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度 (mg/L)	标准值 (mg/L)	是否达标	备注
苏州高新水质净化有限公司浒东水质净化厂	废水	总排口DW001	pH值	2026-01-14	6.8无量纲	6-9无量纲	是	/
			悬浮物	2026-01-14	4	10	是	/
			色度	2026-01-14	2倍	30倍	是	/
			五日生化需氧量 (BOD ₅)	2026-01-14	0.64	10	是	/
			石油类	2026-01-14	0.16	1	是	/
			动植物油	2026-01-14	0.40	1	是	/
			阴离子表面活性剂	2026-01-14	<0.05	0.5	是	/
			粪大肠菌群数	2026-01-14	120MPN/L	1000MPN/L	是	/
			总汞	2026-01-14	0.000110	0.001	是	/
			总镉	2026-01-14	0.000065	0.01	是	/
			总铬	2026-01-14	<0.030	0.1	是	/
			六价铬	2026-01-14	<0.004	0.05	是	/
			总砷	2026-01-14	0.000559	0.1	是	/
			总铅	2026-01-14	<0.001	0.1	是	/
			对-二甲苯	2026-01-14	<0.002	0.4	是	/
			邻-二甲苯	2026-01-14	<0.002	0.4	是	/
			间-二甲苯	2026-01-14	<0.002	0.4	是	/
			总锌	2026-01-14	0.061	1.0	是	/
			甲醛	2026-01-14	<0.05	1.0	是	/
			甲苯	2026-01-14	<0.002	0.1	是	/
			化学需氧量	2026-01-14	29	30	是	/
			总磷 (以P计)	2026-01-14	0.12	0.3	是	/
			总氮 (以N计)	2026-01-14	6.89	12	是	/
氨氮 (NH ₃ -N)	2026-01-14	0.166	1.5	是	/			