

2026年苏州高新区重点排污单位废水监测数据结果表

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度 (mg/L)	标准值 (mg/L)	是否达标	备注
苏州高新区新洁水处理有限公司科技城水质净化厂	废水	DW001 总排口	pH值	2026-05-13	6.5无量纲	6-9无量纲	是	/
			化学需氧量	2026-05-13	19	50	是	/
			动植物油类	2026-05-13	0.42	1	是	/
			石油类	2026-05-13	0.06	1	是	/
			悬浮物	2026-05-13	6	10	是	/
			五日生化需氧量 (BOD ₅)	2026-05-13	0.56	10	是	/
			氨氮 (NH ₃ -N)	2026-05-13	0.134	4	是	/
			总磷 (以P计)	2026-05-13	0.05	0.5	是	/
			总氮 (以N计)	2026-05-13	4.94	12	是	/
			粪大肠菌群数	2026-05-13	<20MPN/L	1000MPN/L	是	/
			阴离子表面活性剂	2026-05-13	0.075	0.5	是	/
			色度	2026-05-13	2倍	30倍	是	/
			总铬	2026-05-13	<0.030	0.1	是	/
			总砷	2026-05-13	0.000610	0.1	是	/
			总汞	2026-05-13	0.000109	0.001	是	/
			六价铬	2026-05-13	<0.004	0.05	是	/
			氟化物	2026-05-13	0.439	1.5	是	/
总镉	2026-05-13	0.000038	0.01	是	/			
总铅	2026-05-13	0.00288	0.1	是	/			
苏州高新水质净化有限公司白荡水质净化厂	废水	DW001 排水口	pH值	2026-5-20	6.7无量纲	6-9无量纲	是	/
			五日生化需氧量	2026-5-20	0.54	10	是	/
			色度	2026-5-20	2倍	30倍	是	/
			悬浮物	2026-5-20	5	10	是	/
			阴离子表面活性剂 (LAS)	2026-5-20	0.075	0.5	是	/
			粪大肠菌群数	2026-5-20	<20MPN/L	1000MPN/L	是	/
			石油类	2026-5-20	<0.06	1	是	/
			动植物油	2026-5-20	<0.06	1	是	/
			总汞	2026-5-20	<0.00004	0.001	是	/
			总铬	2026-5-20	<0.030	0.1	是	/
			六价铬	2026-5-20	<0.004	0.05	是	/
			总砷	2026-5-20	<0.0003	0.1	是	/
			总铅	2026-5-20	<0.001	0.1	是	/
			总镉	2026-5-20	<0.00003	0.01	是	/
			总铜	2026-5-20	<0.010	0.5	是	/
			总锰	2026-5-20	0.072	2.0	是	/
			总镍	2026-5-20	<0.04	0.05	是	/
			硫化物	2026-5-20	<0.01	0.2	是	/
			总锌	2026-5-20	0.007	1.0	是	/
			氨氮 (NH ₃ -N)	2026-5-20	0.620	4	是	/
总氮 (以N计)	2026-5-20	3.26	12	是	/			
总磷 (以P计)	2026-5-20	0.07	0.5	是	/			
化学需氧量	2026-5-20	13	50	是	/			